

Tablica T4

Klient

MUZEUM w Kaliszu

Osoba kontaktowa


Osoba kontaktowa

Autor:


Nr. projektu:

Data:

2018-04-10



Identyfikacja urządzenia	Q1	Q1	F1	obw.1	obw. 2	obw. 3	obw. 4	obw. 5	obw. 6
Identyfikacja złączy									
Opis	Zasilanie z Tablicy TG - PIWNICA			Gniazda wtykowe pom. 2.B3	Gniazda wtykowe pom. 2.B2	Gniazda wtykowe pom. 2.12, 2.11, 2.10	Ośw. pom. 2.13, 2B/3	Ośw. pom. 2.12, 2.11	Rezerwa
Obwód - Moc									
Długość kabla									
Przewód - Przekrój	5x10mm2			3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3(4)x1,5mm2	3(4)x1,5mm2	3(4)x1,5mm2
Typ kabla	YLY			YDYtpżo	YDYtpżo	YDYtpżo	YDYtpżo	YDYtpżo	YDYtpżo
Typ izolacji kabla									



Identyfikacja urządzenia	obw. 7	obw. 8	obw. 9	obw. 10	obw. 11	obw. 12	obw. 13	obw. 14	obw. 15
Identyfikacja złączy									
Opis	Gniazda wtykowe pom. nr 2.9	Ośw.pom. nr 2.10, 2B/2	Ośw.pom. nr 2.9	Ośw. pom. 2.10,	Gniazda wtykowe pom.2.10	SYSTEM SZYNOWY BEACON MUSE II	Gniazda wtykowe pom.2.9	Gniazda wtykowe pom.2.9	Gniazda wtykowe pom.2.9
Obwód - Moc									
Długość kabla									
Przewód - Przekrój	3x2,5mm2	3(4)x1,5mm2	3(4)x1,5mm2	3(4)x1,5mm2	3x2,5mm2	5x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2
Typ kabla	YDYtpżo	YDYtpżo	YDYtpżo	YDYtpżo	YDYtpżo	YDYtpżo	YDYtpżo	YDYtpżo	YDYtpżo
Typ izolacji kabla									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K



Tablica T4
PIĘTRO I

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

Data:

Autor:

C

B

A

F

E

D

Nr. akusza:

5 / 7



Lista urządzeń Legrand

Producent	Referencja	Opis	Ilość
Legrand	002367	ROZŁ. IZOL. FRX 303 63 A	1
Legrand	003143	SYGNALIZATOR POTRÓJNY 250/500 V	1
Legrand	004884	MOD. BLOK LISTEW ROZDZ. BR 4-7	2
Legrand	008910	WYŁ. RÓŻNIC. P 302 40 A 30 mA AC	6
Legrand	008993	WYŁ. RÓŻNIC. P 304 25 A 30 mA AC	1
Legrand	020051	PASEK ZAŚLEPEK 24M	1
Legrand	020063	XL3 160 ROZDZ. WNEKOWA 3R	1
Legrand	020253	DRZWI PROFILOWANE METAL W. 600	1
Legrand	603953	OCHRONNIK PRZECIWPZEP. B+C 4P	1
Legrand	605508	WYŁ. S 301 B 10 1P 10 A 6 kA	7
Legrand	605510	WYŁ. S 301 B 16 1P 16 A 6 kA	9
Legrand	605550	WYŁ. S 303 B 16 3P 16 A 6 kA	1
Legrand	605646	WYŁ. S 303 C 6 3P 6 A 6 kA	1

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

Autor:

Data:

Tablica T4

PIĘTRO I

C

B

A

F

E

D

Nr. akrusza:

6 / 7

—

1

Rozdzielnica XL3-160 wewnętrzna

695 x 670 x 178

82,89 dm³

19.95 Kg

40(8)

?kA przy 400/230V

19

25.69%

0.00%

