



1. Instalacje wykonać jako podtynkowe, pod sufitem podwieszanym.
2. Instalacje wykonać przewodem YDYpżo 3,4,5x1,5mm² o napięciu 750V i euro klasie Eca.
3. W garażu, na zewnątrz budynku, w kotłowni osprzęt o IP min. 44, w pozostałych pomieszczeniach melaminowy podtynkowy.
4. Do każdej oprawy doprowadzić przewód ochrony.
5. Przewody prowadzić zgodnie z normą NSEP - 002.
6. Sterowanie oświetleniem uzgodnić z zamawiającym.

Typy opraw oświetleniowych

- L1- oprawa z odbłyśnikiem rastrowym, IP 65, 2x18W T8 LED,
- L2- oprawa z odbłyśnikiem rastrowym, IP 20, 2x9W T8 LED,

PROJEKT WYKONAWCZY			
Obiekt: Przebudowa, rozbudowa, budynku Muzeum Okręgowego Ziemni Kaliszkie			
Adres: ul. Kościuski 12 62-800 Kalisz			
Instalacje oświetlenia I piętro B			
Inicjator i realizator		Podpis	
mgr inż. Piotr Wasilucionik		Branża: elektryczna	
Upewniono do projektowania bez ograniczeń w		Data:	
specjalności instalacyjno-inżynierijnej w zakresie		03.2019	
sieci i instalacji elektrycznych UAM 7342-19/94		nr rys. 5	
skala: 1:100			