



1. Instalacje wykonać jako podtynkowe, pod sufitem podwieszanym.
2. Instalacje wykonać przewodem YDYpzo 3,4,5x1,5mm² o napięciu 750V i euro klasie Eca.
3. W garażu, na zewnątrz budynku, w kotłowni osprzęt o IP min. 44, w pozostałych pomieszczeniach melaminowy podtynkowy.
4. Do każdej oprawy doprowadzić przewód ochronny.
5. Przewody prowadzić zgodnie z normą NSEP - 002.
6. Sterowanie oświetleniem uzgodnić z zamawiającym.

Typy opraw oświetleniowych

- L1- oprawa z odbłyśnikiem rastrowym, IP 20, 2x18W T8 LED.
- L2- oprawa z odbłyśnikiem rastrowym, IP 20, 2x9W T8 LED.
- L3- plafoniera, IP 20, 2x11W LED.
- L5- oprawa z odbłyśnikiem rastrowym, IP 20, 4x9W T8 LED.

PROJEKT WYKONAWCZY				
Obiekt: Przebudowa, rozbudowa, budynek Muzeum Okręgowego				
Adres: ul. Kościuszki 12 62-800 Kalisz				
Instalacje oświetlenia parter B				
Inicjator i realizator		Problematyka		
Projektant: mgr inż. Piotr Wasilucionak		Branża: elektryczna		
Upewniono do projektowania bez ograniczeń w		Data: 03.2019		
specjalności: instalacyjno-inżynierij w zakresie		Nr rys. 3		
sieci i instalacji elektrycznych UAM 7342-16/94		Skala: 1:100		