



1. Instalacje wykonać jako podtynkowe, pod sufitem podwieszanym.
2. Instalacje wykonać przewodem YDYpżo 3,4.5x1,5mm² o napięciu 750V i euro klasie Eca.
3. W garażu, na zewnątrz budynku, w kotłowni osprzęt o IP min. 44, w pozostałych pomieszczeniach melaminowy podtynkowy.
4. Do każdej oprawy doprowadzić przewód ochronny.
5. Przewody prowadzić zgodnie z normą NSEP - 002.
6. Sterowanie oświetleniem uzgodnić z zamawiającym.

Typy opraw oświetleniowych
L1 - oprawa z odbłyśnikiem rastrowym, IP 20, 2x9W T8 LED

PROJEKT WYKONAWCZY			
Opiekt: Przebudowa, rozbudowa, budynku Muzeum Okręgowego Ziemni Kaliskiej			
Adres: ul. Kościuszki 12 62-800 Kalisz			
Instalacje oświetlenia poddasze			
Imię i nazwisko		Podpis	
Projektant: mgr inż. Piotr Wosiucionek		Data	
Upewnienie do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżyniernej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych UAN 7342-78/94		03.2019	
		NR rys. 7	
		Skala: 1:100	